



# Gagnefs kommun

Miljö- och byggförvaltningen

78580 Gagnef

e-post [miljo.byggnads@gagnef.se](mailto:miljo.byggnads@gagnef.se)

## Utförandeintyg

med kontrollpunkter och fotodokumentation  
från utförd avloppsinstallation

### Sökanden

Namn

Telefon

---

E-post

Diarienummer Fastighetsbeteckning

---

### Avloppet ska börja användas

Omedelbart

När hus/installationen är klar,  
ca datum:

Annan tid, ca datum:

### Avloppsanläggningen utförd av

Namn kontaktperson

Firmanamn

---

Telefon kontaktperson

E-post

---

### Kontrollpunkt 1

Är avloppsanläggningen utförd enligt tillverkarens anvisning och villkoren i detta tillståndsbeslut?

Ja

Nej

Har miljö- och bygg kontaktats vid avvikelse från villkor?

Inte aktuellt

Ja

Nej

### Kontrollpunkt 2

Beskriv eventuell avvikelse från villkor som inte redan har meddelats miljö- och byggförvaltningen.

Inte aktuellt

..

..

### Kontrollpunkt 3

Kontroll har gjorts att ventilationen fungerar som avsett

Ja  Nej

### Kontrollpunkt 4

Bifoga redovisning av kornstorleksfördelning för markbäddssand eller förstärkningslager

Inte aktuellt

### Kontrollpunkt 5

Kontroll har gjorts av att ovidkommande vatten, till exempel dagvatten eller vatten från backspolning av dricksvattenfilter vilket kan skada anläggningen, inte kan komma in i anläggningen.

Ja  Nej

### Kontrollpunkt 6

Installation av kemisk fällning har utförts enligt tillverkarens anvisningar.

Inte aktuellt  Ja  Nej

### Kontrollpunkt 7

Tillverkarens skriftliga instruktioner för fastighetsägarens skötsel och egenkontroll av avloppsanläggningen har överlämnats till fastighetsägaren.

Inte aktuellt  Ja  Nej

### Kontrollpunkt 8 A-E - punkterna ska fotodokumenteras, fotona märkas A-E

Max 15 fotografier ska skickas in tillsammans med utförandeintyget. Fotografierna ska vara i något av filformaten .jpeg, .gif, .pdf, gärna som zip.-fil. Även USB-minne går bra.

A. Schaktbotten är urgrävd till rätt nivå - **foton som visar schaktbotten och djup från befintlig mark, använd mätsticka och horisontell planka för att visa.**

Inte aktuellt

B. Tjocklek på olika lager i en markbädd/förstärkning infiltration är korrekt utifrån tillverkarens anvisningar/tillståndet – **foton som visar de olika lagrens tjocklek**

Inte aktuellt

C. Nivån på spridningsledningar/biomoduler och spridningslager är korrekt utifrån tillståndet - **foton som visar nivå på spridningsledningarna/biomodulerna från befintlig mark och tjocklek spridningslager**

Inte aktuellt

D. Ventilationen är installerad enligt tillverkarens anvisningar – **foto på installerad ventilation på avloppsanläggningen**

E. Avloppets placering på fastigheten är enligt situationsplanen - **foto där den färdiga avloppsanläggningens läge på fastigheten framgår**

## Underskrifter

Nedanstående intygar att avloppsanläggningen är utförd i enlighet med villkoren i tillståndet.

**Datum**

**Namn (entreprenör/den som utfört arbetet)**

---

Jag (sökanden/fastighetsägaren) har tagit del av ovanstående.

**Datum**

**Namn (sökande/fastighetsägare)**

---

Skicka utförandeintyget till:  
Miljö- och byggförvaltningen  
785 80 Gagnef

eller

mejla utförandeintyget till:  
[miljo.byggnads@gagnef.se](mailto:miljo.byggnads@gagnef.se)